

第3期一般廃棄物最終処分場
放流水および地下水の水質検査結果

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
放流水	ピーエイチ	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.5	
	BOD(1リットルあたりのミリグラム数)	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	COD(1リットルあたりのミリグラム数)	1.6	1.5	1.1	2.4	0.9	2.4	1.3	0.7	1	1.7	3	3.4	
	SS(1リットルあたりのミリグラム数)	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	
	窒素含有量(1リットルあたりのミリグラム数)	1.8	1.3	0.8	0.7	1.1	1.4	2.1	2	2.2	3.7	4.8	3.6	
地下水	電気伝導率	上流	8.4	15	17	18	6.2	18	20	14	16	16	15	11
		下流	34	55	52	52	34	102	57	63	68	52	51	44
	塩化物イオン	上流	6.8	8.4	7.8	7.4	6.6	7.6	7	9.3	9.5	8.8	8.7	7.7
		下流	7.8	9	9.2	10	6.7	10	12	25	40	10	8.8	6.9