

第3期一般廃棄物最終処分場

放流水および地下水の水質検査結果

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	基準値	
放流水	ピーエイチ	7.5	7.7	7.5	7.9	7.1	7.9	7.5	7	7.6	7.2	7.4	7.6	5.8~8.6	
	BOD(1リットルあたりのミリグラム数)	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	60	
	COD(1リットルあたりのミリグラム数)	1.3	0.7	1.2	0.8	0.9	2.2	1.8	1.3	0.7	0.9	<0.5	<0.5	90	
	SS(1リットルあたりのミリグラム数)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	60	
	窒素含有量(1リットルあたりのミリグラム数)	3.3	2.6	2.6	2.1	2	2.5	1.9	2.3	1.7	1.8	1.8	1.8	120	
地下水	電気伝導率	上流	9.1	14.5	17	17	12.8	17	17.6	16	13.5	14.4	15.1	13.3	-
		下流	32.6	43	47	41.6	41.6	35	44.1	35.7	40.9	47	49.7	46.6	-
	塩化物イオン	上流	6.6	8.4	7	6.8	8.2	7	6.5	8.7	7.9	7.9	8.2	8.6	-
		下流	8.9	9.6	6.8	6.3	6.5	3.2	7.2	9.3	8.4	10	9.3	9	-