第3期一般廃棄物最終処分場
放流水および地下水の水質検査結果

放流水

検査項目等	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日	－	－	4月14日	5月13日	6月5日									
検査月日	－	－	4月25日	5月21日	6月23日									
pH	－	5.8～8.6	8.6	8.6	6.8									
BOD	mg/ℓ	60以下	＜0.5	<0.5	<0.5									
COD	mg/ℓ	90以下	14	13	0.9									
SS	mg/ℓ	60以下	＜1	<1	<1									
窒素含有量	mg/ℓ	120以下	1.2	1.2	2.2									

地下水

検査項目等	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日	－	－	4月14日	5月13日	6月5日									
検査月日	－	－	4月25日	5月21日	6月23日									
電気伝導率（上流）	mS/cm	－	8	13	15									
電気伝導率（下流）	mS/cm	－	23	52	56									
塩化物イオン（上流）	mg/ℓ	－	5	7	7									
塩化物イオン（下流）	mg/ℓ	－	8	14	11									