令和8年度　水質試験結果	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	100/ml以下	<1	<1										
2 大腸菌	検出されないこと	なし	なし										
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8 六価クロム	0.02mg/l以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下												
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15 1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下												
16 シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20 ベンゼン	0.01mg/l以下												
21 塩素酸	0.6mg/l以下												
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
23 クロロホルム	0.06mg/l以下												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
26 臭素酸	0.01mg/l以下												
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38 塩化物イオン	200mg/l以下	7.7	6.0										
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下												
40 蒸発残留物	500mg/l以下												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43 2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下												
45 フェノール類	0.005mg/l以下												
46 有機物（全有機炭素(TOC)）	3mg/l以下	0.5	0.4										
47 ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7										
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5										
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1										
遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.4										
水温		7.6	10.8										
採水日		R8.4.14	R8.5.19										